

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2248 -404/2017-11-021-3/17
23.08. 2017. година
Л е с к о в а ц

Предмет: Појашњење бр. 4 конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 021-3/17 – Грађевински радови на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу

Наручиоцу су од стране заинтересованих понуђача, дана 22.08.2017. године, упућени захтеви односно питања у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 021-3/17 – Грађевински радови на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу.

У складу са чланом 63. важећег Закона о јавним набавкама, наручилац овим појашњењем доставља одговоре заинтересованим понуђачима на следећи начин:

Питање бр. 1:

«Molim Vas da nam date dodatna pojašnjenja za JN 021-3/17 SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA OS" JOSIF KOSTIC" U LESKOVCU ito :

- U grupi radova - Razni radovi pos 3 NISTE DALI KARAKTERISTIKE SVETILJKI KOJE SE TRAŽE.

Molimo Vas da nam date potrebne podatke , kako bi smo mogli dati adekvatnu cenu za datu poziciju.»

Одговор бр. 1:

«За учионице надградни ЛЕД панели димензија 300/1200мм и јачине 50W, за ходнике, канцеларије и фискултурну салу надградни ЛЕД панели димензија 600/600мм и јачине 43W, за санитарне просторије надградни ЛЕД панели димензија 20/20мм и јачине 24W. Све светиљке са светлосним флуksom у опсегу од 4200 до 5000 ЛМ.»

Питање бр. 2:

«Poštovani, pitanje za javnu nabavku jn021-3/17:

-U predmeru i predracunu za PVC stolariju stoji samo izrada i ugradnja prozora od PVC 6-to komornog profila i nije dat detaljni opis i zahtev uvezi samog kvaliteta profila.Dok u šemama stolarije pise da prozor treba da bude izradjen od 6-to komornog profila ,ojacanje čelično 1,5mm ,niskoemisiono staklo,minimalna sirina profila 82mm,sa tri dihtunga,Uw0,98m2k ili bolja.Ukupna provodjivost toplote po otvoru Uw max1,2W/m2k,za to sve potrebni sertifikati prihvatljivi u EU. Zvucne izolacije do klase 30-34db.

-Pitanje je dali je potreban ovakav profil koji ispunjava ovakve zahteve i dali je potrbno dostaviti i ateste uz tendersku dokumentaciju i tehnički crtez za profil koji se nudi ?

-Ili je samo dovoljno da je profil 6-to komorni kako i pise u predmeru?»

Одговор бр. 2:

«Кроз конкурсну документацију је и приложена графичка документација како би се Понуђачи у потпуности упознали са траженим спецификацијама материјала. Фасадна столарија мора испуњавати све захтеве из Пројектне и Конкурсне документације. Из тог разлога мора испуњавати и захтеве специфициране у шемама браварије. Није потребно прилагати атесну документацију нити сертификат окова.»

С поштовањем,

Наручилац,
Зоран Новаковић
М.П. 

