

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2215-404/2018-11-022-3/18
27.08.2018. година
Л е с к о в а ц

Предмет: Појашњење бр. 5 конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу

Наручиоцу су, дана 23.08.2018. године, односно дана 24.08.2018. године од стране заинтересованих понуђача упућени Захтеви за додатном информацијама односно појашњењима конкурсне документације, у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

У складу са чланом 63. важећег Закона о јавним набавкама, наручилац даје и објављује одговор на следећи начин:

За питање постављено 23.08.2018. године:

Питање бр. 1:

«Везано за јавну набавку број 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу, у предмеру радова и Обрасцу XIII. Образац о произвођачима материјала и опреме, тражи се за термо изолацију фасадног зида испод вентилисане фасаде тврдо пресована камена вуна густине 100кг/м³, са коефицијентом топлотне проводљивости 0.033W/mK (поз 08-07), за коју је потребно приложити технички лист. Како на тржишту није могуће набавити камену вуну која испуњава оба услова, најприближнији коефицијент топлотне проводљивости који поседују камене вуне за вентилисане фасаде је 0.035W/mK, па Вас молимо да нам одговорите да ли би такви типови задовољили пројектована решења?»

Ако не задовољавају, молимо Вас, да наведете ко је произвођач камене вуне која је предвиђена пројектом.»

Одговор бр. 1:

«Дозвољава се замена за материјал са коефицијентом топлотне проводљивости 0.035W/mK.»

За питања постављена 24.08.2018. године:

Питање бр. 1:

«Да ли постоје шеме вентилисане фасаде и да ли подконструкција за вентилисану фасаду мора бити од челика и прохрома као што пише у тендеру са додатним папучама, зато што најчешћи вид подконструкција за вентилисане фасаде типа trespa, alcobond се раде од Alu профила и Alu Т котви? »

Одговор бр. 1:

«Замена материјала није могућа у конкурсној документацији. Пројекат и детаљ качења фасаде дат је у пројекту. Качење панела је дефинисано као невидљиво - са задње стране панела, тако да Т котве нису дозвољене.»

Питање бр. 2:

«У шемама су нацртане ролетне, али у тендеру не постоји ставка тј. позиција ролетна са количином и ценом, па се поставља питање да ли цену ролетни ставити у склопу позиције прозора и да ли ролетне имају електромотор или се повлаче ручно? Ово питање је такође битно, зато што се у захтеву Инвеститора тражи да систем произвођача столарије има скривено крило.»

Одговор бр. 2:

«Ролетне се обрачунавају заједно са прозором према спецификацији из предмера радова. Скривено крило је захтевани обавезни елемент позиције прозора тј. фасадне алуминарије.»

Питање бр. 3:

«Да ли у одређене позиције треба урачунати солбанк као део те позиције, пошто само на шемама столарије пише на које позиције ставили солбанк и да ли те информације узети као меродавне, а у опису позиција у предмеру радова их нема?»

Одговор бр. 3:

«Треба урачунати солбанке.»

Питање бр. 4:

«За позиције врата и прозора се наводи да треба да буду од домаћег произвођача, па пише Alumil 11500 – Alumil није домаћи произвођач, па је питање да ли столарија мора да буде од домаћег произвођача или је у питању грешка?»

Одговор бр. 4:

«Алумил јесте домаћи произвођач у смислу да имају фабрику у Добановцима.»

Питање бр. 5:

«Да ли термички обрачун профила треба урадити за све позиције према шемама приликом достављања техничке документације или само за неке одређене?»

Одговор бр. 5:

«Довољан је прорачун за типске елементе.»

Питање бр. 6:

«Има неких позиција портала као позиција IX на шемама које су доста високе и које би било боље радити као Alu стаклену фасаду, а такође у изгледу тих позиција се виде алу. фасадни профили што на цртежу даје двосмислену информацију?»

Одговор бр. 6:

«Могуће је да има грешака тј. нелогичности у цртежима. Како је то сада немогуће поправити, те грешке ће се исправити на лицу места уз сагласност надзорног органа у току градилишта. Све промене ће се вршити у току извођења

радова уколико буде било потребно. Понуђач даје цену према опису из предмера и према графичкој документацији.»

Питање бр. 7:

«У делу конкурсне документације за пословни капацитет, као доказ се тражи достављање копија окончаних ситуација. Да ли је довољно да доставимо прву и последњу страну окончаних ситуација, због преобимности документације?»

Одговор бр. 7:

«Довољно је доставити прву и последњу страну окончане ситуације само у случају да се из тих докумената види који су радови у питању као и да одговарају радовима траженим у конкурсној документацији.»

С поштовањем,

За Комисију,
Ивица Стојановић

