

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2232-404/2018-11-022-3/18
29.08.2018. година
Л е с к о в а ц

Предмет: Појашњење бр. 6 конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу

Наручиоцу је, дана 27.08.2018. године, од стране заинтересованог понуђача упућен Захтев за додатном информацијом односно појашњењем конкурсне документације, у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

У складу са чланом 63. важећег Закона о јавним набавкама, наручилац даје и објављује одговор на следећи начин:

Питање бр. 1:

«У обрасцу XIII под редним бројем 08-07 и 08-09 захтева се технички лист са карактеристикама за камену вуну (густина 100кг/м³). У разговору са произвођачима и дистрибутерима камене вуне добили смо информацију да се тражена карактеристика више не испитује и није меродавна, тако да се не налази на техничким листовима. Камена вуна се декларише по намени и λ. Молимо Вас да појасните још једном шта технички лист за камену вуну на редним бројевима 08-07 и 08-09 мора да садржи.»

Одговор бр. 1:

«Обавезно мора да садржи коефицијент топлотне проводљивости који је 0.035W/mK или мањи, тако да густину нећемо тражити као доказ у техничким листовима, већ коефицијент проводљивости.»

Питање бр. 2:

«У делу конкурсне документације Кадровски капацитет наведено је да је за лице за безбедност које је запослено код понуђача на неодређено време потребно доставити као доказ фотокопију уговора о раду и М-А образац. Молимо Вас за појашњење да ли ово лице за безбедност мора бити запослено на неодређено време или може бити и на одређено време?»

Одговор бр. 2:

«Поред наведеног, наведено лице за безбедност може бити запослено код понуђача, и на одређено време, у складу са важећим Законом о раду. У складу са тим, наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације.»

По питању потенцијалног понуђача од 24.08.2018. године на које је одговор дат појашњењем бр. 5 (заводни број 2215-404/2018-11 од 27.08.2018. године) и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

„Питање бр. 4:

«За позиције врата и прозора се наводи да треба да буду од домаћег произвођача, па пише Alumil 11500 – Alumil није домаћи произвођач, па је питање да ли столарија мора да буде од домаћег произвођача или је у питању грешка?»

Одговор бр. 4:

«Алумил јесте домаћи произвођач у смислу да имају фабрику у Добановцима.»«

достављамо додатно појашњење:

„Столарија треба да задовољи карактеристике алуминијумских профила домаћег произвођача са скривеним крилом и термопрекидом типа Алумил М11500 односно да буде евивалентна траженом типу профила из конкурсне документације.“

С поштовањем,

За Комисију,
Ивица Стојановић

