

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 2314-404/2018-11-022-3/18
10.09.2018. година
Л е с к о в а ц

Предмет: Појашњење бр. 9 конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу

Наручиоцу је, дана 07.09.2018. године, од стране заинтересованог понуђача упућен Захтев за додатним информацијама односно појашњењем конкурсне документације, у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

У складу са чланом 63. важећег Закона о јавним набавкама, наручилац даје и објављује одговор на следећи начин:

Питање бр. 1:

«На страни 180/189 – Фасадерски радови – Вентилисана фасада – наведено је да се користе плоче класе А1-негорива. У разговору са произвођачима, добили смо информацију да такве НРЛ плоче не постоје.
Молимо Вас да у складу са наведеним извршите измену документације.»

Одговор бр. 1:

«У питању је класа негоривости Б1. Наведени материјал у конкурсној документацији поседује карактеристике на пожар Б1, тако да није потребно понудити други тип облоге.

С обзиром да је свим извођачима који се баве реконструкцијом и уградњом фасадних материјала познато да не постоји фасадни материјал за вентилисану фасаду класе негоривости А1, већ да је у питању класа негоривости Б1, наручилац се определио да појашњење да на напред наведени начин без измене конкурсне документације, јер у питању је само техничка грешка пројектанта која не утиче на анализу позиције потенцијалног понуђача.»

Ово појашњење бр. 9 конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације бр. 2097-404/2018-11-022-3/18 од 10.08.2018. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 022-3/18 – Грађевински радови на енергетској санацији објекта главне зграде Опште болнице у Лесковцу.

С поштовањем,

За Комисију,
Ивица Стојановић

