

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за јавне набавке  
Бр. 466-404/2019-11 МВ 026-2/19  
06.03 2019. године  
Л е с к о в а ц

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 конкурсне документације јавне набавке услуге бр. МВ 026-2/19 – Сервисирање ПП апарата

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за предметну јавну набавку, и то на следећи начин:

На страни 3. конкурсне документације, у поглављу II. Врсте, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл., као и на страни 12. конкурсне документације, који се односи на Образац број 2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, додаје се:

„**Напомена:** На објекту зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11, централа UNIPOs 7002-2, број јављача – ручних 17, оптичких 147, термичких 1, број сирена 15, бљескалице нема.

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, централа BENTEL J408, број јављача – ручних 4, оптичких 13, термичких нема, број сирена 2, бљескалице нема.

На објекту зграда скупштине града Лесковца Пана Ђукића 9-11, 2 спуста;

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, 2 спуста.

Резервни делови пп апарата и хидраната нису предмет ове јавне набавке. Наручилац у 2018. години није имао потребу за пуњењем апарата. Уколико се укаже потребе за том врстом услуге, извршилац услуге ће исту предочити Наручиоцу писаним путем. Цена услуге не сме бити већа од упоредиве тржишне цене.

10 ПП лампи са флуо цевима, остале су лед.

Хидранти – унутрашњи.“

Овако извршена измена чини саставни део конкурсне документације бр. 392-404/2019-11 од 27.02.2019. године за јавну набавку услуге бр. МВ 026-2/19 – Сервисирање ПП апарата.

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом.

Како наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у року који је мањи од осам дана пре истека рока за подношење понуда, то ће продужити рок за подношење понуда и о томе објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Прилог:

- Врсте, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл. (поглавље II. конкурсне документације)

- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (поглавље V – одељак 2. конкурсне документације).

За Комисију

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature consists of several overlapping, sweeping strokes that start from the left and extend to the right, ending in a long, curved tail that loops back towards the center.

**II. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл.**

Јавна набавка се односи на сервисирање ПП апарата, за потребе Градске управе - Одељење за општу управу и заједничке послове, улица Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац, према следећој спецификацији:

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	Количина
1.	Сервисирање пп апарата S1, S2, S3	ком	25
2.	Сервисирање пп апарата S6, S9, CO2-5	ком	72
3.	Сервисирање и испитивање протока воде хидраната Ф/52	ком	25
4.	Сервисирање, провера исправности и вођење евиденције противпаничне расвете	ком	20
5.	Контрола и мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11)	ком	2
6.	Електрична мерења и преглед електричне инсталације на објектима (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 – површина локације 5.000м <sup>2</sup> и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11 – површина локације 2.500м <sup>2</sup> )	ком	2
7.	HVP испитивање S-9A апарата под сталним притиском	ком	12
8.	HVP испитивање CO2-5 апарата	ком	10
9.	Периодични преглед система за аутоматску детекцију пожара (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 – просторије услужног центра, и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11)	ком	2

Услуга сервисирања пп апарата обухвата следеће:

- контролни преглед, испитивање и сервисирање пп апарата;
- обележавање пп апарата и хидрантске опреме о извршеном прегледу и израда шестомесечног и годишњег извештаја о њиховом сервисирању;
- замена дотрајалих делова.

**Понуђач је у обавези да изврши све тражене услуге из спецификације.**

**Напомена:** На објекту зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11, централа UNIPOs 7002-2, број јављача – ручних 17, оптичких 147, термичких 1, број сирена 15, бљескалице нема.

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, централа BENTEL J408, број јављача – ручних 4, оптичких 13, термичких нема, број сирена 2, бљескалице нема.

На објекту зграда скупштине града Лесковца Пана Ђукића 9-11, 2 спуста;

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, 2 спуста.

Резервни делови пп апарата и хидраната нису предмет ове јавне набавке. Наручилац у 2018. години није имао потребу за пуњењем апарата. Уколико се укаже потребе за том врстом услуге, извршилац услуге ће исту предочити Наручиоцу писаним путем. Цена услуге не сме бити већа од упоредиве тржишне цене.

10 ПП лампи са флуо цевима, остале су лед.

Хидранти – унутрашњи

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац бр. 2

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7
1.	Сервисирање пп апарата S1, S2, S3	ком	25			
2.	Сервисирање пп апарата S6, S9, CO2-5	ком	72			
3.	Сервисирање и испитивање протока воде хидраната Ф/52	ком	25			
4.	Сервисирање, провера исправности и вођење евиденције противпаничне расвете	ком	20			
5.	Контрола и мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11)	ком	2			
6.	Електрична мерења и преглед електричне инсталације на објектима (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 – <b>површина локације 5.000м<sup>2</sup></b> и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11 – <b>површина локације 2.500м<sup>2</sup></b> )	ком	2			
7.	HVP испитивање S-9A апарата под сталним притиском	ком	12			
8.	HVP испитивање CO2-5 апарата	ком	10			

9.	Периодични преглед система за аутоматску детекцију пожара (зграда Дома привреде, Трг револуције 45 – просторије услужног центра, и зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11)	ком	2			
УКУПНО:						

**Напомена:** у случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметне услуге (трошкови преузимања опреме од наручиоца и њихово достављање, трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови демонтаже, трошкови монтаже и уградње и сл).

За све додатне услуге или замену делова инсталација, за којима се може јавити потреба, а које нема у спецификацији наручиоца, извршилац услуге се обавезује да претходно писаним путем предочи исте наручиоцу, са прецизираним додатним услугама/деловима и ценама истих. Извршилац услуге ће извршити овакве услуге или замену делова искључиво на основу писане сагласности наручиоца.

**Напомена:** На објекту зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11, централа UNIPOs 7002-2, број јављача – ручних 17, оптичких 147, термичких 1, број сирена 15, бљескалице нема.

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, централа BENTEL J408, број јављача – ручних 4, оптичких 13, термичких нема, број сирена 2, бљескалице нема.

На објекту зграда скупштине града Лесковца Пана Ђукића 9-11, 2 спуста;

На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, 2 спуста.

Резервни делови пп апарата и хидраната нису предмет ове јавне набавке. Наручилац у 2018. години није имао потребу за пуњењем апарата. Уколико се укаже потребе за том врстом услуге, извршилац услуге ће исту предочити Наручиоцу писаним путем. Цена услуге не сме бити већа од упоредиве тржишне цене.

10 ПП лампи са флуо цевима, остале су лед.

Хидранти – унутрашњи

#### УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Понуђач је у обавези да попуни образац понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити тражену количину из колоне 4. са јединичном ценом без ПДВ-а наведену у колони 5. и уписани укупан износ на месту где је то предвиђено;
- у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

М.П.