

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Бр. 465 -404/2019-11 МВ 026-2/19
06.03 2019. године
Л е с к о в а ц

Предмет: појашњење у вези јавне набавке МВ 026-2/19 – Сервисирање ПП апарата

Потенцијални понуђач је дана 05.03.2019. године доставио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењем у предмету јавне набавке услуге бр. МВ 026-2/19, заведен код Наручиоца под деловодним бројем 438-404, и то следеће садржине:

„Поштовани,

Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребна акредитација од стране Акредитационог тела Србије за контролисање електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација.“

Сходно члану 63. Закона („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје и објављује следећи одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

Такође, дана 06.03.2019. године, потенцијални понуђач је доставио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењем у предмету јавне набавке услуге бр. МВ 026-2/19, заведен код Наручиоца под деловодним бројем 451-404, и то следеће садржине:

„Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите следеће податке, а који су нам потребни за формирање цена:

- Тип и број централа, број јављача (ручних, оптичких, термичких...- у зависности који су уграђени), број сирена (и бљескалица уколико постоје)
- Број громобранских спустева на оба објекта
- Врста и количина резервних делова за ПП апарате и хидранте, и да ли је потребно вршити пуњење апарата и количина апарата за пуњење.
- Број ПП лампи за које је потребно извршити сервисирање (замена батерије, флуо цеви)
- Врсте хидраната (спољашњи – надземни и подземни, унутрашњи)“

Сходно члану 63. Закона („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје и објављује следеће одговоре:

- На објекту зграда скупштине града Лесковца, Пана Ђукића 9-11, централа UNIPOs 7002-2, број јављача – ручних 17, оптичких 147, термичких 1, број сирена 15, бљескалице нема.
На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, централа BENTEL J408, број јављача – ручних 4, оптичких 13, термичких нема, број сирена 2, бљескалице нема.
- На објекту зграда скупштине града Лесковца Пана Ђукића 9-11, 2 спуста;
На објекту зграда Дома привреде, Трг револуције 45, 2 спуста.

- Резервни делови пп апарата и хидраната нису предмет ове јавне набавке. Наручилац у 2018. години није имао потребу за пуњењем апарата. Уколико се укаже потребе за том врстом услуге, извршилац услуге ће исту предочити Наручиоцу писаним путем. Цена услуге не сме бити већа од упоредиве тржишне цене.
- 10 ПП лампи са флуо цевима, остале су лед.
- Хидранти – унутрашњи.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације сходно датом одговору.

За Комисију

